

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	273	Landratsamt Kelheim	V1-170.17
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	273	Landratsamt Kelheim	V1-170.17
Betreiber	[Name]	Fels-Werke GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Kalkwerk Saal		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Werkstraße, 25	93342	Saal a.d. Donau
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Brennen von Kalkstein		
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	2.4.1.1		3.1 b)

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	03.08.2023	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BlmSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X	separater Termin	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	09.06.1975; 26.07.1990; 30.04.1996; 25.08.2008; 15.01.2009; 12.11.2012; 18.04.2016; 08.08.2016; 08.11.2016; 06.02.2017; 19.02.2018	
	Anforderungsliste [X]	X		
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Staubablagerung im Bereich Druckentlastung Silo 5	Entfernung Staubablagerung	15.09.2023		
Staubablagerung im Bereich Druckentlastung Filter Silo 4	Entfernung Staubablagerung	15.09.2023		

Staubablagerung im Bereich Druckentlastung Silo 5	Entfernung Staubablagerung	15.09.2023		
Staubablagerung im Bereich Druckentlastung Filter Silo 4	Entfernung Staubablagerung	15.09.2023		

Staubablagerung Übergabebrücke Silo 1 zu Normalschachtöfen	Entfernung Staubablagerung	15.09.2023		
Mangelnde Überfüllsicherung und Alarmierung Silo 1, 4 und 5 (siehe Nr. 7.1.8 des Bescheids vom 22.09.1982)	Nachrüstung von Überfüllsicherung und Alarmierung	30.11.2023		
Staubemissionen an der Feinsteinübergabe, unzureichende Entstaubung; fehlender Nachweis der Mangelbehebung	Nachweis über Ertüchtigung der Entstaubungsanlage	30.10.2023		
Fehlender Hinweis im Begleitschreiben (Anlieferung Altöl), dass es sich um gefährlichen Abfall handelt	Vollständige Angabe des Abfallschlüsselnummer	15.09.2023		
Abfallablagerungen (Bahnschwellen, Kunststoffabfälle, Altreifen, Feuerlöscher...) im alten Steinbruchgelände	Entfernung der Abfälle	31.12.2023		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL