

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

[Hinweis zur Barrierefreiheit: Dieses Dokument ist eine Vorlage und enthält daher leere Zellen. Hinweis an die zuständige Behörde: Nach dem vollständigen Ausfüllen der Tabelle ist dieser Hinweis insgesamt zu entfernen.]

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	273	Landratsamt Kelheim	V1-170.11.04
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	273	Landratsamt Kelheim	V1-170.11.04
Betreiber	[Name]	Högl T.E.O. GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Bioabfall-Vergärungsanlage		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Dietrichsdorf 5	84016	Volkenschwand
	EMAS [J/N]		ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Bioabfall-Vergärungsanlage mit Verbrennungsmotoren (BHKW)		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	1.2.2.2, 8.6.2.1 G, E		5.3.b.i

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	30.09.2025	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J		
	Schwerpunkte [J/N]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	Bescheid 43-170.11.04o vom 25.10.2018, Bescheid V1-170.11.04j vom 14.08.2014, Bescheid V1-170.11.04j vom 09.06.2010, Bescheid V1-170.11.04l vom 20.04.2010, Bescheid V1-170.11.04 vom 31.03.2008, Bescheid V1-170.04 vom 06.12.2004, Anzeige V1-170 vom 30.09.2008, Schreiben V1-170 vom 24.01.2007, 11.01.2006, 23.11.2015	
	Anforderungsliste [J/N]			
	Schwerpunktprogramm [J/N]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N
			Stilllegung [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Überschreitung der zulässigen Werte am Biofilter im Messbericht 2024	Reparatur des Schwefelfängers	31.12.2025		
	Nachmessung des Biofilters bis Frühjahr 2026	Frühjahr 2026		
	Mitteilung über Reparatur und Beauftragung des Messinstituts	31.12.2025		
Ölleckage im Container des BHKW 7, Auffangwanne war mit Öl bedeckt	Außerbetriebsetzung des BHKW bis zur erfolgten Reparatur	Sofort		
	Mitteilung über erfolgte Reparatur und Ursache der Ölleckage	31.12.2025		
Betriebstagebuch: Die Dokumentation von Daten zu Betriebsabläufen in einem Betriebstagebuch sind hinsichtlich Aufzeichnung von Fackelbetriebszeiten sowie anderer besonderer Vorkommnisse (z.B. Fehlchargen bei der Abfallanlieferung) innerbetrieblich zu prüfen und zu optimieren	Die Dokumentation von Daten zu Betriebsabläufen in einem Betriebstagebuch sind innerbetrieblich zu prüfen und zu optimieren	31.12.2025		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL