

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
<b>Gen.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	273	Landratsamt Kelheim	V1-170.03.14b, V1-170.03.14
<b>Überw.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	273	Landratsamt Kelheim	V1-170.03.14b, V1-170.03.14
<b>Betreiber</b>	[Name]	BAVARIA EI, Kohl Franz-Josef und Daniela GbR		
<b>Standort</b>	[Bezeichnung]	Legehennenhaltung mit Biogasanlage		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Gut Schwaben 5	93309	Kelheim
	<b>EMAS</b> [X]		<b>ISO 14001 ff (+)</b> [X]	
<b>Anlage</b>	[Bez.]	Anlage zur Haltung von Legehennen mit zugehöriger Biogasanlage		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	7.1.1.1 (G, E), 8.6.3.2 (V)		Anlage nach der Industrieemissions-RL

Überwachung				
<b>Grund</b> (ggf. Anm.)	<b>Regelüberwachung</b> [X]	X	<b>Turnus</b> [Monate]	12
	<b>Anlassüberwachung</b> [X]		<b>Art des Anlasses:</b>	
<b>Termin</b> (ggf. Anm.)	<b>Datum</b> [tt.mm.jj]	09.10.2019	<b>angekündigt</b> [J/N]	J
<b>Prüfumfang</b> §§ 52 und 52a BImSchG	<b>umfassend</b> [X]	X		
	<b>Schwerpunkte</b> [X]			
<b>Prüfgrundlage</b> (ggf. Anm.)	<b>Bescheid(e), Anzeige(n)</b> [X]	X	Bescheid IV4-170.03.13 vom 25.07.2001, Bescheid V1-170.03.13a vom 13.09.2005, Bescheid V1-170.03.14b vom 27.05.2015, V1-170.03.14 vom 07.02.2002, Bescheid IV1-602-B-2003-225 vom 22.05.2003, Bescheid V1-170.03.14 vom 14.02.2006, Anzeigen vom 15.03.2004, 23.04.2004 und 05.11.2011, Bescheid V1-170.03.13b vom 27.09.2017	
	<b>Anforderungsliste</b> [X]			
	<b>Schwerpunktprogramm</b> [X]			
<b>Ergebnis</b>	<b>Mängel</b> [J/N]	J	<b>Anordnung</b> [X]	<b>Stilllegung</b> [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Die betriebszugehörige Biogasanlage wurde bereits in großen Teilen sukzessive zurückgefahren und soll zeitnah ganz stillgelegt werden. Dies wurde erst	Es ist dem Landratsamt Kelheim zeitnah eine Anzeige zur vorgesehenen Stilllegung zusammen mit einem ausgearbeiteten Still-	zeitnah	Landratsamt Kelheim	Okt. 2019

Die betriebszugehörige Biogasanlage wurde bereits in großen Teilen sukzessive zurückgefahren und soll zeitnah ganz stillgelegt werden. Dies wurde erst	Es ist dem Landratsamt Kelheim zeitnah eine Anzeige zur vorgesehenen Stilllegung zusammen mit einem ausgearbeiteten Still-	zeitnah	Landratsamt Kelheim	Okt. 2019
--	--	---------	---------------------	-----------

<p>kurzfristig vor der Überwachung ohne entsprechende Konzeptionierung mitgeteilt.</p> <p>Da die Gasproduktion bereits weitestgehend zum Erliegen gekommen ist, erfolgt kein durchgehender Betrieb des BHKWs mehr. Zur unregelmäßigen Gasverwertung wird die stationäre Gasfackel in Betrieb genommen.</p> <p>Es sind Reinigungs- und Aufräumarbeiten an der stillzulegenden Biogasanlage erforderlich sowie einige sicherheitsrelevante Arbeitsschritte durchzuführen, welche im Stilllegungskonzept zu beschreiben sind.</p>	<p>legungskonzept vorzulegen, welches insbesondere die einzelnen Arbeitsschritte sowie mögliche Gefahrenquellen während und nach der Stilllegung behandelt und entsprechende Gegenmaßnahmen vorsieht.</p> <p>Die Inbetriebnahmezeiten der Gasfackel sind zu dokumentieren. Ebenso die regelmäßigen Kontrollen der Über- und Unterdrucksicherungen. Dies ist bis zur endgültigen Stilllegung der Biogasanlage in besonderem Maße erforderlich, da keine automatisch geregelte Gasverwertung durch das BHKW mehr gegeben ist. Ein unkontrollierter Gasaustritt oder aber ein Eindringen von Luft in die Gasphase ist unbedingt auszuschließen.</p> <p>Der Betreiber hat dem Landratsamt einen Zwischenbericht zum Sachstand der Stilllegung und der Einhaltung der im Stilllegungskonzept beschriebenen Maßnahmen inkl. geeigneter Nachweise z.B. Fotos vorzulegen.</p>	<p>ab sofort</p> <p>01.03.2020</p>	<p>Landratsamt Kelheim</p> <p>Landratsamt Kelheim</p>	
--	---	------------------------------------	---	--

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL